Anlagentyp: **E-138 EP3 E3 HT160m**

Parkgröße: **1 Windenergieanlage**

Leistung		**GP [EUR]**
Demontage Anlage + Stahlturmkomponenten	Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlturmkompenenten	**111.520 €**
Demontage Betonturm	Demontage inkl. Brechen, Recycling und Transport	**90.000 €**
Demontage Fundament	Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	**31.400 €**
Transport	Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km	**24.480 €**
Recycling	Recycling Turm (Stahlturmkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	**-80.873 €**
Summe Netto pro Windenergieanlage:		**176.527 €**

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.