

Hydraulikölwechsel Siemens Onshore Direct Drive Turbine Platform

Der Wechsel des Hydrauliköls inklusive des Ölfilters bei Siemens Onshore Direct Drive-Windenergieanlagen (WEA) wird von geschultem Personal entsprechend der Serviceanleitung vorgenommen. Alle verwendeten Öle und die Mengen sind in den anlagenspezifischen Dokumenten „*Chemikalien in der Windenergieanlage*“ gelistet. Ein versehentlicher Austritt von Öl aus der WEA wird durch die Konstruktion der WEA verhindert, wie in der anlagenspezifischen Spezifikation „*Wassergefährdende Stoffe*“ beschrieben wird.

Siemens Wind Power und ihre verbundenen Unternehmen behalten sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.