# <u>Umweltinspektionsbericht</u>



## A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Freizeit- und Wohnpark am Lippesee GmbH
	Hermann-Löns-Straße 165, 33104 Paderborn
Anlagenbezeichnung:	Flüssiggasanlage
Anlagenstandort:	Hermann-Löns-Straße 165, 33104 Paderborn
Datum der Inspektion:	20.06.2023
Dauer der Inspektion:	1,5 Stunden (Vor-Ort-Begehung)
Inspektionsart:	⊠ angemeldet ☐ nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

# B. <u>Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen</u>

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die oben aufgeführte Anlage. Ihr lagen immissionsschutz- und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts zugrunde.

### C. <u>Inspektionsergebnis</u>

<b>Mängel:</b>	
Geringfügige Mängel <sup>1</sup> :	nein 🔀 ja
	a) Die äußere Prüfung des Flüssiggasbehälters ist durchzuführen und mit Bescheinigung vorzulegen (Mangel ist behoben)
Erhebliche Mängel <sup>2</sup> :	⊠ nein ☐ ja
Schwerwiegende Mängel <sup>3</sup> :	

#### D. Veranlasste Maßnahmen

Die Mängel sowie die erforderlichen Maßnahmen wurden dem Betreiber im Anschluss an die Umweltinspektion mündlich mitgeteilt sowie schriftlich übersandt.

Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.